

**Предписание № 41/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру развития ребенка-детскому саду № 36 города Кузнецка, заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада № 36 города Кузнецка Никитиной Любовью Яковлевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов Чакаева Р. Н. № 41 от 30 октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин «20» ноября 2018 г. по 17 ч 00 мин. «03» декабря 2018 г. проведена плановая выездная проверка врио начальника ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов Чакаевым Рамисом Наилевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

В отношении объектов образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада № 36 города Кузнецка, расположенных по адресам: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 194, ул. Калинина, 90, ул. Сосновая 2-я, 52

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с заведующим МБДОУ ЦРР ДС №36 города Кузнецка Никитиной Любовью Яковлевной, старшим воспитателем Варфоломеевой Натальей Александровной, старшим воспитателем Ивановой Мариной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания   | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| <b>по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 194</b> |  |  |  |  |
| 1   | Не выполнены заполнения дверных проемов противопожарными дверьми 2-го типа в противопожарных перегородках 1-го типа отделяющие складское помещение и помещение электрощитовой от коридоров, и оконного проема пищеблока от коридора. | (часть 3 статьи 4, части 2, 3 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") | До 15.04.2019 г.   |  |



| по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 90     |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
| 2   | Не выполнены заполнения дверных проемов противопожарными дверьми 2-го типа в противопожарных перегородках 1-го типа отделяющие помещения пищеблока, прачечной от коридоров и оконного проема пищеблока от коридора. | (часть 3 статьи 4, части 2, 3 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") | До 15.04.2019 г. |
| по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Сосновая 2-я, 52 |   |  |                  |
| 3   | Не выполнены заполнения дверных проемов противопожарными дверьми 2-го типа в противопожарных перегородках 1-го типа отделяющие помещение пищеблока от коридора.   | (часть 3 статьи 4, части 2, 3 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") | До 15.04.2019 г. |
| 4   | Не обеспечено ограждение наружной лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м в южной части здания  | (часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)   | До 15.04.2019 г. |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Врио начальника ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого,  
Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского  
и Камешкирского районов Чакаев Рамис Наилевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

надзору)

«03» 12 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



2018 г.



Законный представитель  
корпоративного центра  
заказчик ИФРСУЧУПР-ЯС №36  
г. Кузнецк Киреева М.Я.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.